

INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYO

21/25438-1286S

Fecha de emisión de informe:

28 de Junio de 2021

Página 1/1

Referencia del peticionario
y lugar de ensayo:

PORTES METÀL·LIQUES RIERA, S.L.
Mas Ramada, 3-5-7
17004 - GIRONA
Girona



Fecha realización ensayo:

14 de Mayo de 2021

MATERIAL ENSAYADO

Una puerta o reja enrollable motorizada, de movimiento vertical, de motor de centro de eje, destinada a uso residencial (de una sola familia o comunidad de vecinos), comercial o industrial, cuyo modo de funcionamiento contempla uso de control automático.

ENSAYO SOLICITADO

Ensayo de tipo inicial según la norma UNE-EN 13241:2004+A2:2017 "Puertas industriales, comerciales y de garaje y portones. Norma de producto, características de prestación" armonizada para el "Reglamento de Productos de la construcción (UE) nº 305/2011".

RESUMEN DE RESULTADOS

Característica	UNE-EN 13241:2004+ A2:2017	Normas de ensayo y clasificación	Resultados de los ensayos
ENSAYOS ANEXO ZA			
Fuerza de Maniobra (para puertas motorizadas)	4.3.3	UNE-EN 12445:2001, ap. 7.3	PASA
		UNE-EN 12453:2001, ap. 5.1.1.6	
Apertura Segura (en puertas de movimiento vertical)	4.2.8	UNE-EN 12605:2000, ap. 5.3.2 y 5.4.3	PASA
		UNE-EN 12604:2000, ap. 4.3.1 y 4.3.4	
Resistencia a la Carga de Viento	4.4.3	UNE-EN 12444:2001	CLASE 3
Anchura de hoja: 10000 mm Guía: GA21 Lama: SECURE Refuerzo lama: A21		UNE-EN 12424:2000	
Resistencia a la Carga de Viento	4.4.3	UNE-EN 12444:2001	CLASE 3
Anchura de hoja: 7000 mm Guía: GA21 Lama: LAMA DOBLE NERVIÓ Refuerzo lama: A21		UNE-EN 12424:2000	
Resistencia a la Carga de Viento	4.4.3	UNE-EN 12444:2001	CLASE 5 (1.038 Pa)
Anchura de hoja: 7500 mm Guía: GUÍA SIMPLE Lama: SECURE		UNE-EN 12424:2000	

Alejandro Gutiérrez Richarte
Responsable Técnico de Puertas Industriales
LGAI Technological Center S.A. (APPLUS)

A petición del cliente este informe no contiene toda la información requerida, los resultados completos se incluyen en el informe de producto tipo número 21/25438-1286 en poder del cliente. Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal. En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@applus.com. Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. La reproducción del presente documento sólo está autorizada si se realiza en su totalidad. Los informes firmados electrónicamente en soporte digital se consideran un documento original, así como las copias electrónicas del mismo. Su impresión en papel no tiene validez legal.